

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00997  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629524  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение заявителя)  
995-3543.

ООО «НПП ТЕПЛОХИМ». Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 4, стр. 1А, ТАРП ЦАО, ОКПО 29346883. ОГРН: 1027739258117. Телефон (495) 995-3543, факс (495)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «НПП ТЕПЛОХИМ». Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 4, стр. 1А, ТАРП ЦАО, ОКПО 29346883.

Адрес производства: 141806, Московская область, Дмитровский р-н, п. Каналстрой, ОАО «ДЗТИ». ОГРН: 1027739258117. Телефон (495) 995-3543, факс (495) 995-3543.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

краска огнезащитная НЕОФЛЭЙМ@513 (NEOFLAME@513), изготовленная по ТУ 2316-010-29346883-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
23 1613

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ Р 53295-2009.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3-я группа огнезащитной эффективности при испытаниях на балке № 30 (приведенная толщина металла 4,17 мм), при толщине сухого слоя покрытия 1,95 мм и расходе, установленным заявителем 3,37 кг/м<sup>2</sup>, без учета потерь, нанесенного на антикоррозионную схему покрытия, состоящую из грунтовки ГФ-021 толщиной 0,05 мм и эмали ПФ-115 толщиной 0,06 мм

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

1. Протокол испытаний № К01238 - ТР от 19.07.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))  
сертификации 4с.

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 1576 от 01.07.2010 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ПБ.05 от 26.03.2009 г. Схема

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 21.07.2010 **по** 20.07.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

*А.Н. Аксенов*  
А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

*И.И. Далбинш*  
И.И. Далбинш